


Қазақстан Республикасы  
«Ақмола облысы білім басқармасының  
Бұланды ауданы бойынша  
білім бөлімі Макинск қаласының  
№1 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

Республика Казахстан  
КГУ «Общеобразовательная школа №1  
города Макинск отдела образования  
по Буландынскому району управления  
образования Акмолинской области»

Ақмола облысы  
020500, Макинск қ.  
Әуезов көшесі, 39  
тел./факс: 2-21-34

Акмолинская область  
020500, г.Макинск  
ул.Ауэзова, 39  
тел./факс: 2-21-34

№ 88/А  
«19» мае 2023 ж



Начальнику  
ОЧС Буландынского района,  
подполковнику гражданской защиты  
Солонец Р.Д.

### Информация

Довожу до Вашего сведения, что нарушения выявленные входе проверки 13 апреля 2023 года, а именно:

1. В помещении дежурного персонала нет табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112». А также при себе комплекта ключей от всех замков дверей здания согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей (обеспечиваются биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала на 1 этаже здания. Основание: п.10 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

2. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

3. Разработать текстовую часть плана эвакуации школы с обязательным содержанием: 1. Организация системы оповещения людей о пожаре (кто принимает решения о необходимости эвакуации, зоны оповещения и способы оповещения, контингент оповещаемых); 2. Количество лиц обслуживающего персонала, а также дополнительных сил, привлекаемых для эвакуации (порядок их сбора, место сбора, старшая по зонам и секторам, сигнал сбора); 3. Эвакуационные маршруты (их протяженность и направление, ответственные за маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности обслуживающего персонала и дополнительных сил, участвующих в процессе эвакуации); 4. Конечный пункт следования (порядок

рассредоточении эвакуированных, оказания им при необходимости медицинской помощи). Основание: приложение 2 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

4. Осуществлять не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемого в произвольной форме. Основание: п.14 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

5. Произвести очистку территории школы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора, горючих материалов. Основание: п.59 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

6. Произвести ремонт не закрепленных розеток кабинетах №2 и №4 первого этажа школы. Основание: п.п.2 п.86 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

7. Провести монтаж розеток на негорючем основании в кабинетах заместителя директора по начальным классам, социолога, лаборатории, кабинета химии. Основание: п.79 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

8. В здании котельной уголь хранить на расстоянии не менее 8 метров от здания и сооружение. Основание: п.116 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. – ВЫПОЛНЕНО.

Директор школы



Д. Жаркин